

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 16 від «04» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" мадегер ВГО
Логрєва Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, вул. Дмитра

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Анульовано
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує фарбування
- 2) Кран Ф32 у зборі потребує заміни на б'льшій з'єд.
- 3) Рекомендовано замінити крану 16мм з манометром амортизаційним терміном
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Потребується зовнішній газопровід на трасі одного року
- 2) Кран Ф32 - 1шт (у зборі) замінити на крану 3" з'єд.
- 3) Рекомендовано замінити крану (16мм) у зборі з манометром амортизаційним терміном на трасі 3" років.
Знести: 18мм зовнішніх кранів, перепаявати; Знести
зовнішніх кранів, та 11 муртових з'єднань.
Замінити крану Ф 15 - Тимофєєво Г.А.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Логрєва О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)