

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 20 від « 05 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» магістер ВСО  
Горобня Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21<sup>а</sup>, вул. Дмитра

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити) Анухтіна

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує консервації
- 2) Крани ф 32 - 2шт; ф 25 - 10шт - замкнути еківокою енергією
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Консервувати зовнішній газопровід на протязі одного року
- 2) Рекомендовано замкнути крани на протязі 3<sup>х</sup> років  
(у зборі) зі зварювальними роботами  
Змастити 4 шт кранив, керманувати з крани, та  
бач мурованих з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження магістер

З актом ознайомлений:

Горобня О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника