

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 24 від « 08 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АП „Запоріжжягаз“ майдан 150
Шелухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25А, вул. Дмитр.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Анульція
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує порятування
 - 2) Відсутній акт перевірки ДВЛ та ВК
 - 3) Закріпити зовнішній газопровід Ø 89
 - 4) Замінити ділянку газопроводу Ø 25 між поверхами № 76, 80
у край Ø 25 - туди потрібно встановити
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв: 69, 68, 72, 76, 80

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) порятувати зовнішній газопровід на крові шляхом ремонту
- 2) закріпити зовнішній газопровід на крові протягом одного року
- 3) замінити край Ø 25 зверху негайно
- 4) закріпити виток газу за допомогою зварювальних робіт
по заміні ділянки газопроводу - негайно

5) Надати акт перевірки газових та вентиляційних каналів

Знайти: 12 кв - край вверху, 5 кв - край вверху, переконавши
в акт-реєстрації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шелухіна О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)