

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 34

від «11» 09 2024 року

Відповідно до договору від «  »    20   року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АМ "Запоріжжя" майстер ВГО  
Таран Володимир Сергійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул Загоріна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує згеретування
- 2) Розшити гільзу на 3<sup>єму</sup> під'їзді, Чугаєк.
- 3) Занішити край ФРО у зборі
- 4) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартир: 69, 68, 74, 76, 80

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Згеретувати зовнішній газопровід на межі одного краю
  - 2) Розшити гільзу на в'язі третього під'їзду для технічного обслуговування
  - 3) Занішити край ФРО у зборі - негайно
  - 4) Надати негайно акт перевірки газових та вентиляційних каналів
- Змастилки: 23 країв вводу, перерахування 5шт країв, та 17шт муфт  
вик 3'єднями

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Таран В С

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)