

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 33 від « 11 » 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майдан ВГО
Шенхіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул Загаріна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує порятування
- 2) Закріпити газопровід
- 3) Замінити крани Ф40-2мм у зборі
- 4) Замінити ділянку газопроводу Ф40 в-0,5"н з різьбою

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 56, 59, 62, 65, 68
41, 44, 47, 50, 53

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Порятунку зовнішній газопровід на місці опале рамо
 - 2) Закріпити крокштейн зовнішнього газопроводу на місці р.
 - 3) Замінити крани Ф40-2мм (у зборі) - негайно
 - 4) Провести зварювальні роботи по заміні ділянки газопроводу - негайно
- Знаєми: крани в зборі - 8 шт.; крани в опалі - 7 шт.
Перелік: 7 шт. - зварювальні роботи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шенхіна О. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)