

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 41

від «15» 04 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» майстер ВТО

Шелухіна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, вул. Ісаківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує джербування
- 2) Крани ФЗК - 1шт потребує заміни
- 3) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв: 72; 76; 80; 84; 88

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Джербувати зовнішній газопровід на протезі 3' розмір
 - 2) Замінити негідно крани ФЗК - 1шт (у зборі) - негідно, та ФЗК 1шт рекомендовано замінити на протезі регулювальним з вбудованим амортизаційним елементами
 - 3) Представити акт перевірки ВК та ДВК до травня 2024р. Знайти 11 країв, перепановити 2 краї та 7 газобових з'єднань виконано 2 приписи у кв: 55, 55 - Краї та 7 газобових з'єднань замінити
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження майстер

З актом ознайомлений:

Шелухіна О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)