

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 12 від « 03 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ „Запоріжжягаз“ маделер ВГО  
Горьбна Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Калініна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порушено кріплення газопроводу на 4-му під'їзді
  - 2) Зовнішній газопровід потребує ремонту
  - 3) Дросі на зовнішньому газопроводі
  - 4) Замінити різьбові з'єднання
  - 5) Висхідний дросель для обслуговування краю входу на 11-му під'їзді
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 41, 45, 49, 53, 57

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Закріпити зовнішній газопровід на протезі одного ярусу
  - 2) Ремонт зовнішній газопровід на протезі одного ярусу
  - 3) Збільшити зовнішній газопровід від дросів на протезі до
  - 4) негадно замінити різьбові з'єднання на стояку № 41, 53.
  - 5) Збільшити негадно край входу на 11-му під'їзді від дросів електрики  
для обслуговування - негадно надати прайси в № 8, 9 - для зам  
зери на обслуговування краю на надрутку колони газопроводу.
- Знаєбарн край 4 см, перемановані край курьові-2 см,  
та шурфові з'єднання 5 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження маделер

Горьбна О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надає  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)