

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 15

від « 04 » 04 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майстер ВГО

Шекшня Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул. Ком'юністична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Зовнішній газокранів з порушеною герметичністю
- 2) Демонтувати дроти з зовнішнього газокранів
- 3) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Потрадити зовнішній газокранів на краєві ознобного
 - 2) Придати дроти з зовнішнього газокранів на краєві ознобного
 - 3) Надати на краєві ознобного місяця акт перевірки га-
мових та вентиляційних каналів
- Змасти: 2шт-зовнішніх країв в'язу, 3шт-країв ознобного
перемішано: 3шт-країв в'язу, 7шт-різбдових з'єднань.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження майстер

Шекшня О.В. ВМ
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надані
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)