

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 17 від «05» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  »    20   року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжгаз» мадеєв ВГО

Шелухіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Кам'яної річки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує порарбубвання
- 2) Крани Ф 32 (9 зборі), Ф 25 (9 зборі) - потребує заміни
- 3) Відсутній акт перевірки ВК та ДВК.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

    
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

    
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газопровід порарбубвати на протязі всього місяця в
- 2) На протязі 3 тижнів замінити крани: Ф 32 - 6 шт; Ф 25 - 12 шт (9 зборі)
- 3) Надати акт перевірки газових та вентиляційних каналів  
в АТ «Запоріжгаз»  
Знаєючи 18 шт кранів, переіменовано 14 шт мурованих  
з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження мадеєв

Шелухіна О.В. МС  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

   (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)