

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 25 від «09» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майстер ВГО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13, вул. Кам'яногірська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газокровід потребує закріплення
- 2) Закріпити крокшпильми зовнішнього газокроводу
- 3) Рекомендовано замінити крани ФРО-15мм з місцевим терміном ^{присоби}
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 24, 39, 54, 69, 10, 25, 40,
55, 70, 11, 12, 27, 42, 57

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Загартувати зовнішній газокровід на межі одного поверху
- 2) Закріпити крокшпильми зовнішнього газокроводу на межі поверху
- 3) Рекомендовано замінити крани у кількості - 15мм на межі 3' поверху
- 4) Надати доступ у вилізе вказані квартири для проведення технічного обслуговування. Знаємо! 15мм зовнішніх кранів та 18мм-вигрібних кранів округу. Переказовано: 2мм-зовнішні крани, 5мм-вигрібних кранів та 9мм-вигрібних кранів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Таран В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)