

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 13 від «04» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» мадегер ВГО  
Шенхіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул Кам'янська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує порарбубвання
- 2) Трибрати дроби з зовнішнього газопроводу
- 3) Край Ф32 (у зборі) потребує заміни
- 4) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання в квартири: 22, 24, 25, 28, 29,  
32, 33, 36, 37

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Порарбубувати зовнішній газопровід на протязі 3<sup>х</sup> місяців
- 2) Трибрати дроби із зовнішнього газопроводу та закріпити їх
- 3) Край Ф32 (у зборі) - замінити негайно.

Змастити 3 шт країв, перепакувати 3 шт країв, та  
6 шт муфтавих з'єднань. Надати приписи в кв. 37, 25, 9,

- 4) Негайно передати акт перевірки БК та ДСК В АТ «Запоріжжягаз»  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження мадегер

Шенхіна О. В. В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)