

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 9

від « 03 » 04 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжгаз» магістер ВСО

Торубна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВСО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Камінької ри

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує модернування
- 2) Закрита зовнішній газопровід
- 3) Резишита газопровід в кв 4, 64
- 4) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних мереж

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 44, 48, 42, 45, 64

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Модернувати зовнішній газопровід на протязі одного року
- 2) Закрити кришки зовнішнього газопроводу на протязі 1 року
- 3) Резишита щокровід в кв 4, 64 - для проведення ТО
- 4) Негадно негадно акт перевірки ВГ та ДВС

Знаєсти: крає вводу - 4 кв

Перепанувані: 3 кв - крає вводу, 9 кв - окрему, 11 - муфто.
вик. Зедмань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Торубна О. О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)