

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 5 від «02» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжжягаз" магістер ВТО
Лосубна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Кам'яногірська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газотривід потребує переробки
- 2) Відсутній вільний доступ до газотриводу 2 під'їзді № 2/1
- 3) Замінити різьбове з'єднання на 1 під'їзді
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: на №: 21, 25, 29, 33, 37
№: 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Переробити зовнішній газотривід на проєкті 1-го поверху
 - 2) Розширити газотривід та забезпечити вільний доступ для виконання робіт по пуску газу на етапі
 - 3) Негайно замінити шурф з контрольного клапана
- Знаєсти: край Ф40-2шт; перепаявати: край Ф32-3шт
перепаявати - 5шт різьбових з'єднань; 3шт 3-замікні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження магістер

Лосубна О. О. ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)