

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 14

від «04» 04 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майстер ВГО

Таран Володимир Серійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, вул. Каміньської
свка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Зовнішній газокран потребує фарбування
- 2) Замінити кран Ф25 (у зборі)
- 3) Рекомендовано замінити зовнішні крани з мінимум антивисхідним герметиком
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в квартири: 41, 45, 49, 53, 57

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газокран потребує подфарбування на протязі року
 - 2) Негадно кран Ф25 у зборі потрібно замінити - 1 шт.
 - 3) Рекомендовано замінити крани вступу 10мм з мінимум терміном придатності на протязі 3^х років
- Вирисати приписи в кв. 28, 35, 39 - замінити горни на огнивовавтогазбу
незручна газова колонка; в кв 56 - демонтувати приладову вбудовану ле
знісати 10 зовнішніх кранів, 12 - внутрішніх; переплавамо 7 м
тових з'єднань та змінити крани

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газової
обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Таран В. С. Т.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)