

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 10 від « 03 » 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» магістер ВГО
Терещук Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Сєгєва

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газокеровік потребує ремонту
- 2) Зафіксувати крокштейни зовнішнього газокеровіду.
- 3) Гідрокомпенсатор ФТБ потребує заміни
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газокеровік підраджується на протязі одного року
 - 2) Зафіксувати зовнішній газокеровід на протязі року
 - 3) Надано замінити гідрокомпенсатор
- Надано крипе в кв 71 Коростильова Н.С. замінити горю на
оцинковану трубу на потребу монтажні газові.
Змастала: 12 краків вводу, керманувари - 4шт крапа, та
8шт муртових з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Терещук В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника