

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 11 від «03» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ „Запоріжгаз“ майстер ВТО  
Шенуріна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Сєдова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує пофарбування
  - 2) Демонтувати дроти з газопроводу та закріпити їх
  - 3) Замінити край ф32 (у зборі) № 24...
  - 4) Виток на гільзі мінералізація № 22, 23
  - 5) Відсутній ел.перевірка за наявності та безпеки всіх каналів
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання в квартири: 22, 23, 26, 27, 30, 31  
34, 35, 38, 39 - гільза, № 24, 28, 32, 36, 40 - край  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Поправити зовнішній газопровід на протязі 3 місяців
  - 2) Трибувати дроти з зовнішнього газопроводу та закріпити їх на протязі 3 місяців
  - 3) Замінити край ф32 (у зборі) - негайно
  - 4) Замінити гільзу міне поверхами № 22, 23, 26, 27... - негайно
  - 5) Замаскувати 12 міс країв, перекрити 6 мучгових з'єднань та 2 країв
  - 6) Надати прізвища в №: 12, 13, 30, 44 - замінити горючі на вимовні газ
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження майстер

Шенуріна О.В. Шенур

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)