

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 37 від « 12 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» мадеєр ВГО  
Горбона Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1<sup>а</sup> Впр Каніжана

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дієсна  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує модернування
  - 2) Відсутні виміри довжини газопроводу зовні
  - 3) Край Ф25-шмт потребує заміни негідно.
  - 4) Замінити ділянку зовнішнього газопроводу 6м. Чесак.
  - 5) Відсутній захист м'якого газопроводу БП та ДБС
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання по кв. 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43  
45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60,  
61, 63, 64, 65, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Модернувати зовнішній газопровід на протязі цього року
  - 2) Замінити ділянку газопроводу 6м на Чесак протягом ЗВІВ, розширити  
ділянку від зупиненого матеріала - негідно.
  - 3) Край Ф25-шмт (у зборі) - замінити негідно
  - 4) Замінити негідно ділянку зовнішнього газопроводу Ф25 за  
допомогою зварювальних робіт  
Змаєєвим: 18 кв. - зовнішній край в Юрид. Відділенні Крайів  
Термапекано - 10 м. зварювальних з'єднань
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горбона О.О. ОМ  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника

- 5) Негідно надати акт перевірки вентіляційних каналів  
виходячих в АТ «Запоріжжя»