

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 47

від «16» 09 2024 року

Відповідно до договору від «   » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжгаз» мадегер ВГО  
Шелухіна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Каніман

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Суденка  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газокерів потребує пофарбування
- 2) Відсутній вільний доступ до кранів ВБСГ (кондиціонери)
- 3) Гірляза захисні ізоляційні матеріалами, деякі потребують заміни
- 4) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:      
6) Замістити 3шт крани Ф25 (9 збори)

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання в кв: 95, 99, 103, 107, 111

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газокерів потребує пофарбування на пропозицію мадегер ВГО
  - 2) Замістити крани Ф25 (9 збори) - 3шт - негайно
  - 3) Забезпечити вільний доступ до кранів ВБСГ (кондиціонери) на пропозицію мадегер ВГО
  - 4) Замістити гірлязу захисні ізоляційні матеріалами на пропозицію мадегер ВГО
  - 5) Замістити ізоляційні матеріали для вільного доступу до 2шт ВБСГ - негайно
- Знаестили 3шт кранів, перенакували 2шт муфтаових з'єдн. на 16" та 10шт кранів.
- 6) Негайно надати акт перевірки вентиляційних каналів в АТ «Запоріжгаз»

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження мадегер

Шелухіна О.В. Акт

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надає  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)