

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 35

від « 11 » 04 20 24 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ „Запоріжжягаз” мадегер ВГО

Шелухіна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Карібаїсе

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дивенки

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гірлязи та засувка з французької захисту утепленням
- 2) Крани ФЗ2-Заб, Ф20-Заб з мінимал амортизаційним строком
- 3) Дроги на зовнішньому газопроводі
- 4) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Змінити гірлязи, засувку, французький захист утепленням негайно
- 2) Крани з мінимал амортизаційним строком (у зборі) замінити на протязі 3^х років
- 3) Демонтувати дроги з зовнішнього газопроводу, та замінити на протязі року
- 4) Негайно передати акт перевірки ВК та ДВК у АТ „Запоріжжягаз”

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження мадегер

Шелухіна О.В. Вел

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)