

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 44

від «15» 04 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АДП "Запоріжгаз" майстер ВТО  
Шелухіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4А, вул. Каніван

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дивитися  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замінити край ФДО (узори)
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Замінити край ФДО узори на протезі з'єдб
  - 2) Негадно надати акт перевірки вентиляційних каналів в АДП "Запоріжгаз"
- Знаючи що край ФДО, переламувався: з'єдб, та з'єдб шуртових з'єдб

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження майстер

Шелухіна О.В. В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)