

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 1 від « 01 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «     » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт А.П. "Запоріжжягаз" майстер ВГО  
Логубна Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 м. Тернопіль

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує герметизації
- 2) Відсутній вільний доступ до гідру на вхід в будинок
- 3) Дроти на газопроводі
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Герметизувати зовнішній газопровід на протязі 3-х років
- 2) Розширити отвір для вільного доступу до гідру на вхід в будинок
- 3) Відмонтувати дроти на зовнішньому газопроводі на протязі 12-ти днів. Знайти та герметизувати.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження майстер

З актом ознайомлений:

Логубна О.О. О.П. (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)