

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Запоріжжя
(місце складання)

№ 2

від «01» 04 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт з випробуванням на щільність та технічного обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем газопостачання АТ „Запоріж-
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 п.п. Троєшнілек

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує подзарядки
- 2) Крани Ф32 (у сборі) потребує заміни
- 3) Застина газопроводу ФВ2 С 05м з різьбою - потребує заміни
- 4) Розширити гільзи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в квартири: 34, 35, 38,
39, 42, 43, 46, 47

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подзарядити газопровід на протязі 3 місяців
- 2) Замінити застину газопроводу Ф32 з різьбою за допомогою спе-
ціальних робіт негайно
- 3) Замінити крани Ф32 (у сборі) - негайно
- 4) Розширити зовнішні гільзи від устаткування на протязі
одного місяця. Змастити 11 кранів, перекачавши 9-мурсов
згідно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газово
обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження майдсєр ВГО

З актом ознайомлений:

Шершнік О.В. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надає
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)