

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 82 від « 08 » 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» майстер ВГО  
Шехуріна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 16, вул. Європеєвська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газокровід потребує огордування
  - 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
  - 3) Різьбове з'єднання у зборі потребує заміни з краєном ФГО
  - 4) Відсутній доступ в квартири ставля № 1
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання в квартири: 1, 5, 9, 13, 17,  
21, 25, 29 підземні підземні 40, 44, 48, 56, 58, 60, 69 - різьбове з'єднання  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газокровід потребує огордування на робочій рамі
  - 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів негайно
  - 3) Різьбове з'єднання у зборі потребує негайної заміни з краєном ФГО  
з масиву краєном ФГО - 2 шт. Краєном ФГО - 5 шт. Покриттям - 12 м²
  - 4) Надати доступ до всіх поверхів як квартири для проведення технічного обслуговування.
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)  
Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Шехуріна О.В. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)