

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 79 від «08» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майстер ВТО
Шекеріна Олена Венедиктівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявнос-
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 84-А, вул. Незамисл

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Україна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Завищений газопровід потребує фрезування
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Фрезувати завищений газопровід на межі одного пок-

Знаєками: 8мб - край в в'язу, 7мб - край сучасн
Перекладаєми: 8мб - мурованих з'єднань; 7мб - край сучасн

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газовой
обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шекеріна О.В. Шек

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надає
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)