

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 89 від «08» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» мажсервТО

Шевкіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 90А, вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зараз  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує газопроводу
- 2) Дірки на зовнішньому газопроводі
- 3) Загрозливі дірки на ГТБ та БПВ
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

      
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

      
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зовнішній газопровід потребує газопроводу на пробізі одного року
  - 2) Демонтувати дірки на зовнішньому газопроводі на пробізі року
  - 3) Загрозливі дірки на ГТБ та БПВ, на пробізі року
- Знаємо: Числ - пробіви краєв в'язу, та БПВ - краєв  
оруду. Термаквара - числ краєв в'язу, числ - мур-  
тове з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Шевкіна О.В. А.У.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)