

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 83 від «08» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт АТ «Запоріжжягаз» майстер ВГО
Тюгребна Ольга Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 Хортисувке селосе

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Упнути дублер під. 1сб, 1д під. 4сб, 1д під. 2сб.
 - 2) Захрипати крошківця
 - 3) Дроби на газопроводі
 - 4) Порядкування газопроводу
з двох перевірок вентиляційних каналів - відсутні!
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Порядкування зовнішньої газопроводу на провазі с/під'єднання
- 2) Упнути вище перелічені дублери на провазі с/під'єднання
- 3) Захрипати крошківця між 3-4 під'єднань на провазі розпод.
- 4) Збільшити зовнішній газопровод від дроби на провазі с/під'єднання розпод.
- 5) Масаги для перевірки вентиляційних каналів - мабуть

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тюгребна О. О.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) _____ (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
_____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника