

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 87 від «08» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» надсер ВГО
Логубна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 Хортицьке шосе

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує ремонту
- 2) Зафіксувати крапильники
- 3) Увізирити сімеза на 1 під, та 4 під.
- 4) Розширити газопровід 3п. 1сб.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
6) в'єднання газопроводу вентильованих каналів
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) потребує зовнішній газопровід на протязі свого ходу,
- 2) зафіксувати крапильники між під, та 7 під та на 7 під - на протязі 10
- 3) увізирити сімеза на 1 під, та 4 під. - на протязі свого ходу
- 4) розширити газопровід з зовнішнього газопроводу на протязі 10
- 5) розширити газопровід на 3п. 1сб. на протязі свого ходу
- 6) негадати негайно акт перевірки вентильованих каналів

Знаєшли: 3 під - крапильники; 1 під - крапильники.

Перевіривали: 7 - різьбових з'єднань.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Логубна О.О. (підпис)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)