

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 44 від «04» 05 2021 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Запоріжжестрой" майстер ВОТ Пограбко Р.Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 вул. Героїв

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) забиття фітінгів трубки пробне крапе фітінгів ч. ст.
- 2) пробні крапи в надмірній температурі експлуатації
- 3) забиття фітінгів роз'єднання
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Уточнено 1) в надмірній температурі пробне крапе фітінгів ч. ст. 2) Рекомендації розробити. Рекомендації: замістити пробні крапи на фітінгів - цей виконавець. Заплановано на перевірку в пробних крапах в ф.о. - усунути витоків з роз'єднань з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Пограбко Р.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)