

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Закарпаття  
(місце складання)

№ 73

від «04» 05 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт АМ, Закарпаття "Легіон Терек Валерій Сергійович"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 ву. Героїв

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу в місці, де проходить горизонтальний
- 2) Виявлено тріщини в корпусі краєвої ФЛО та краєвої ФД
- 3) Виявлено акти перевірки вентиляційного каналу в
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: №-р: 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45,

49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Загерметизувати сім'ю в корпусі ФД - негайно
- 2) Загерметизувати краєві ФЛО та ФД - негайно
- 3) Усунення акти перевірки вентиляційного каналу (визначити)  
Замовнику: краєві в ФЛО - 30 см, краєві в корпусі - 1 см.  
Переглянути: в роботах з будовою.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газово  
обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гаран В. С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надає  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника