

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 77 від «08» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт АТ "Запоріжстат" майстер ВГО
Почепня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40 вул. Чумаківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Защит футлер 1п-1см, 3п-1см, 5п-2,3,4см, 6п-1см
- 2) Відсутнє фарбування
- 3) Крани з висхідними терміном експлуатації Ø40-мм
- 4) Відсутній акт ДВК Ø32-5мм, Ø15-16

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: стоси квартир 36, 40, 44, 48, 52,
56, 60, 64; 129, 133, 137, 144, 145, 149, 153, 157; 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 19
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно: пофарбувати газопровід проміжним трасу;
розшити футлер 1п-1см, 3п-1см, 5п-2,3,4см, 6п-1см; крани;
зробити перевірку ДВК - 15 к.г;
рекомендовано замінити крани Ø40-мм, Ø32-5мм, Ø15-16
Висновки: здійснено та перевірено 18 крани в
періоді 5 робочих з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Почепня О.О. О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)