

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 259 від «20» 06 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВТ

Шешукіна Олена Валеріївна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 19 вул. Вігдасова Заїцева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Не профарбовано зовнішній газокровід
- 2) Рекомендовано замінити кран Ф32 біля під'їзду 2 (кр. 2)
- 3) Не маємо Акт перевірки ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:  
Проффарбувати зовнішній газокровід. Рекомендовано замінити кран Ф32. Маємо Акт перевірки ДВК

Змащувати крани газові 12 шт. Перевіряти 2 шт. контролки  
Задиривати 18 шт. контролок показує не вальмаєв газу  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шешукіна О.В. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)