

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ № 460 від «07» 08 2021 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ПП "Івано-Франківськ" майстер ВП
Мельник Радко Андрійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Заручинська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нескоринковий з'єдн по газопроводу будинку.
- 2) Кабелі на з'єдн біля 2 під'їзду
- 3) Релевантні кранки на під'їзді Ø40 / нап' Ø32 / 1 нап'
- 4) Заманя встановити кранки Ø40 / 4 під'їзди / відкриті / об

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: будівля вул. Заручинська

кв. № 51, 54, 57, 60, 63
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Завершити газопровод по газопроводу будинку
- 2) Зняти кабелі та закріпити їх газопроводу / 2 під'їзди
- 3) Релевантні кранки на під'їзді замінити на Ø40. Нап' Ø32 - 1 нап' - релевантні замінити в терміни - 1 / (сезон) рік
- 4) Кран Ø40 (4 під'їзди з відк.) - замінити металом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мельник Р.В. Мельник
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)