

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 445 від «24» 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами) виконавця робіт «м. Запоріжжя» мережер ВО  
Мерзіна О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9А вул. Рудикіна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбовано зовнішній газопровід
- 2) Прикріплено електричні дроти до газопроводу
- 3) Рекомендовано замінити кран Ф32 біля під'язу н.д
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подарбовати зовнішній газопровід. Прибрати електричні дроти з газопроводу. Рекомендовано замінити кран Ф32

Зняти крани стояків 18мм. Перепакувати зист. контролок. Зафіксувати контрольні показники містимкиві газу -

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Мерзіна О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:  
   (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
   (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)