

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 453 від «06» 08 2014 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт АМ, Запоріжжя" мадекар ВОО

Шевченко Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 87, вул. Муравйового

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує закріплення
- 2) На вхідній газопровіді гостра зачіпка з вимикаючими
- 3) пристроями, та різьбові з'єднання газопровідів відрізані
- 4) дом

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Захарабувати зовнішній газопровід на протязі року.
- 2) Змінити газопровід від фасону на протязі року.

Знаєтими: 18 краків в'язу, перепанувані 9 м² рого-
вих з'єднань. Знаєт: 30 контрольних показів
ліганьника газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шевченко О В В

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надані
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)