АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя (місце складання) № 454 від «07» 08 2024 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт АБ "Запоріжгаз" майстер ВПО Шкуренко Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, Університетський-сел

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) -) не пофарбовані зовнішні газопроводи; -) на зовнішньому газопроводі-фасаді
2) відсутня фасадного покажчика; закриття будівельної арматури
3) №67 (31 квартира) стояки (№№ 1, 2, 3, 4, 45, 52, 56, 65) не доступні для
стояків по квартирах (№№ 1, 2, 3, 4, 45, 52, 56, 65) не доступні для
перевірки; стояки не опломбовані (№№ 1, 2, 3, 4, 45, 52, 56, 65) не доступні для
перевірки; на стояках відсутні пломби (№№ 1, 2, 3, 4, 45, 52, 56, 65) не доступні для
-) відсутні сліди перевірки герметичності стиків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Терміново зняти газові плити, перекрити крани стояків і заглушити газо-
проводи; надати доступ до газопроводів та приладів обліку
газу квартир 67; технічно обґрунтувати газові плити, розташовані
в кв. №№ 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39; надати акт технічної експертизи на
зовнішньому; стояки №№ 1-2 шт, перекрити 1 шт кран
на вводі, відключити 4 шт. пломбування газопроводів (п. 10, 8, 28
Постанови 4 шт. пломбування газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шкуренко О. В. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)