

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Яворівська № 413 від «19» 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  »    20   року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт «М. Яворівська» майстер ВТД

Мельничко Дмитро Володимирович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 вул. Гастероградська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

Відсутній акт перевірки ДВЗ, не оформлено журналі газопостачання  
Виконано перевірка газопостачання встановлено грани енергії в  
№ 14, 16 до кв. 51, 55, 59, 73, 77, де мають устатковані абсолютні  
грани енергії. Встановлено газопостачання проводиться між будівель  
бар'єр

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Надання акт перевірки ДВЗ, надання журналі газопостачання  
заступачаме грани енергії встановлено квартири, надання встановлено  
грани до газопостачання, що знаходяться у будівель  
Заступачаме грани енергії - 10 кВт, перетворення: контуровий  
4 кВт, додатково - 8 кВт поквартирні встановлено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового  
обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження м.р. ВТД

Мельничко Д.В. Мельничко

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника