Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя (місце складання) № 452 від «06» 08 2021 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт АТ "Запоріжгаз" майстер ВПО Порєбна Ольга Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 вул. Підпільних і Молодців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Оборвано кронштейни 1-2-3 поверхів
2) Замінити фурнітуру
3) Відсутній акт ВДК
4) Часткове фарбування 1 під 6 Е, 3 балкон вогнуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1. Зафарбувати горизонтальні - 1 рік
2. Замінити кронштейни - 1 рік
3. Провести акт ВДК - 1 місяць
4. Поставити фурнітуру (горизонтальну) відповідно виконано. Звернуто та перевірено 36 арматів
Перенумеровано 7 рубежових з'єднань

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Порєбна О.О. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника