

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 435

від «23» 07 2019 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт А.М. Запоріжжя майстер ВТО

Погребня Олександр Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул. Рубана.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не погардовано зовнішній газопровід
- 2) Газопровід біля 1-ого під'їзду газовою закритою клямкою
- 3) Не закритими клямками біля 2-ого під'їзду
- 4) Необхідно замінити клямку Ф25, ділянку газопроводу в квартирі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Погардувати зовнішній газопровід. Надати доступ до
газопроводу біля 1-ого під'їзду. Закрити клямками біля
2-ого під'їзду. Необхідно замінити клямку Ф25, ділянку газопроводу в квартирі.

Замінити клямку стояків вул. Перемоги на клямку
паяну - вул. Запоріжжя на контрольних показниках
сигнальних газу - 20 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Погребня О.О. ЗОС

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)