

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 600

від «06» 09 20__ року

Відповідно до договору від «__» ____ 20__ року № ____, працівником(ами)

виконавця робіт А.М. Запоріжжя" майстер ВГО

Шехуріна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 вул. Гаскельна,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує ремонту
- 2) Надана акт перевірки ДК та ВК на поверхні 1-го поверху
- 3) Ремонт на зовнішньому газопроводі
- 4) Край входу ФДК-та потребує заміни

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в квартири: 1, 5, 8, 5, 7

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Ремонт зовнішнього газопроводу на поверхні 1-го поверху
- 2) Надана акт перевірки ВК та ДК на поверхні 1-го поверху
- 3) Звіт щодо зовнішнього газопроводу від ремонт на поверхні 1-го поверху
- 4) Край входу ФДК потребує заміни на поверхні 3-го поверху

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шехуріна О В Акт

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)