

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя № 606 від «06» 09 20__ року
(місце складання)

Відповідно до договору від «__» ____ 20__ року № ____, працівником(ами)
виконавця робіт А.П. Запоріжжя - менеджери БСГ
Шекеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 435 ВЧР.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). заселено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує з'єднання
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Потребує з'єднання зовнішнього газопроводу на провіді розу
- 2) Немає акту перевірки вентиляційних каналів на провіді місцеві.

Знаємося: Зірвана вступ. Знаємо 4 контрольних
покази лічильника газу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шекеріна О.В. А.У.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника