

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

М. Запоріжчє  
(місце складання)

№ 564

від «22» 08 2024 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами) виконавця робіт АТ "Запоріжчє" майстер РОО  
Погребня Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 Керамикої

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити) Ураїни

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Не пофарбовані паропровід
- 2) Відсутній акт ДМК
- 3) Відсутній фасад до краю парового входу кв 13

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Пофарбувати паропровід - 1 рік  
Нарати акт ДМК - 1 міс.  
Нарати фасад до краю кв 13 - 3 роки.  
Здійснено перевірку та обсягів вкрайів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Погребня ОО ОДП

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)