

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 556

від «21» 08 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ДП "Запорізьке" магістр ВГО
Мисуркіна Олена Валеріївна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57, вул. Косовицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) протікання газопроводу, що йде від квартири №57 до квартири №58
- 2) квартири №25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42 протікання газопроводу від квартири №57 до квартири №58
- 3) протікання газу в квартирі №40 по адресі вулиця Косовицького №25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протікання газопроводу від квартири №57 до квартири №58; протікання газопроводу від квартири №57 до квартири №58; протікання газу в квартирі №40 по адресі вулиця Косовицького №25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42; протікання газу в квартирі №40 по адресі вулиця Косовицького №25, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисуркіна О.В.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)