

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Закарпаттє № 590 від «05» 09 20\_\_ року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_» \_\_ 20\_\_ року № \_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт АТ "Закарпаттє" майстер ВГО

Почередня Олена  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 вул. Станіславів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вроти для газопроводу
- 2) Відсутній акт ДПК
- 3) Відсутній розгук до крана ВБСГ Ø32 - 2 ширі, немає
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Міжрати крани для газопроводу - 1 рік  
Нарами акт ДПК - 1 мес.  
Нарами вмонти розгук до крана 2-шкір-1 рік

Виконано! Перевірено та обслужено - 12 кращів  
перекладено в руковик Т'СМ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового  
обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Почередня ОО ОО

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наданс  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)