

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Закарпаття  
(місце складання)

№ 109

від « 20 » 09 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт майстер ВТО АТ "Закарпатгаз"  
Задаротешок Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 Сагайдачного

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Бородинські)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Подарядування газопроводу
- 2) Надати акт ДВК
- 3) Прибрати пробора

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подарядування газопроводу - 1 рік  
Надати акт ДВК - 4 місяці  
Прибрати пробора - 1 рік  
Виконано: Перевірено 94 крапки; знайдено 36 крапків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) перенакопано 12 робочих днів з'єднань

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:  
Задаротешок С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)