

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Загорюченко
(місце складання)

№ 6/В

від «12» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт СП «Загорюченко» майстер ВГО
Михайло Володимир Суржіков
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, 1^о кв. Вокзальне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній сам перевіркою ВГО
- 2) Відсутнє регулювання зовнішнього регулятора
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заграти сам перевіркою ВГО
Регулювати зовнішній регулятор
Висновки: перевірено на з'ясування причинів ф25-3мм; ф20-12мм
ф15-1мм. Терміновано - 4мм регулювати з'ясування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: М.Р. ВГО
Михайло В.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
(дата) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)