

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Запоріжжя № 648 від «12» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт АТ «Запоріжжя» майстер ВСО

Загорюченко Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 545, вул. Давидовича

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішній газопровід потребує ремонту
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів
- 3)
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Проработувати газопровід на протязі одного року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі місяця

Знакомили: Вірашів Влад, Вірашів Олександр,  
Підписували: Гмурових Зірка

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Загорюченко С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)    (дата)

З актом ознайомлений:

   (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)    (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)