

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 669

від «16» 09 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт «Ін. Запоріжжя» містобудівне ВПО  
Медведєва Олександр Валерійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56а, вул. Трайністименко

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не пофарбовані фасадні парашіти;
- 2) пошкодження країв сталевої ф. 32 по квартирах №№ 5, 6,
- 3) 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати фасадні парашіти. Замастити краєві сталевої ф. 32 по квартирах №№ 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22  
Замастити краєві сталевої ф. 32 - всі; інструкції: поквартирні  
карт - Змб; Зафіксувати цю надані інструкції

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: м.р. ВПО  
Медведєва О.В. Буц  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)