

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 78

від «09» 10 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВГО

Порєбно Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Героївської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутність акт ДРК
- Рослин на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт ДРК - тиждень  
Вирвати рослини з газопроводу - ДРК

Здійшено: перевірено та обслужено 5 кроші

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Порєбно ОО ОМ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

     (дата)      (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)      (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)