

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 799

від «11» 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Аб. Запоріжжя мадегер ВБ
Шаркіна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вил. Авраменка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1. Зовнішній газопровід потребує фарбування
2. Відсутній акт перевірки ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1. Порядкування зовнішній газопровід на протязі року
2. Надати акт перевірки ВК на протязі місяця

Знаємим: АБС Країв ФДР; Знаємо: 59 контролних
наказів підписаному газу. Переглядали - 2 суб інструментів
Згідно з актом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаркіна О.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

_____ (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника