

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Запоріжжя

(місце складання)

№ 838

від «16» 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт АТ "Запоріжжя" майстер ВГО

Порубна Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. В. Шумкевича

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Заблоковані крани ввора 1-ї під'їжд.

Крани ввора потребують ремонту - 2-та під'їжд.

Не поробовані газопроводи

Відсутній акт ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідне ремонтувати газопроводи 1-ї під'їжд. - зреш.

Необхідне замінити крани ввора 2-ї під'їжд. - зреш.

Аварійно вилучити газопроводи - 1-ї під'їжд.

Крати акт ДБК

Звітливо: перевірено 5 кранів, обслужено 3. Персоналом 2 під'їжд. 1'б'реш.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Порубна О.О. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)